

GATEWAY	Impostazioni di Rete			Parametri Bus RS485					Parametri				Nota: max. 32 indirizzi Modbus o 32 Contatori con uscita impulsi per ciascun Gateway. Se più gateway sono installati nell'impianto, usare una tabella parametri per ciascun gateway
	Indirizzo IP <sup>[1]</sup>	Subnet Mask <sup>[1]</sup>	Default Gateway <sup>[1]</sup>	Modalità <sup>[1]</sup>	Parità <sup>[1]</sup>	Bit di Parità <sup>[1]</sup>	Velocità <sup>[1]</sup>	Timeout RS485 <sup>[1]</sup>	Nome <sup>[1]</sup>	Descrizione / Posizione	Quadro elettrico	Dispositivo EQ	

Parametri DISPOSITIVO												
DISPOSITIVO	No.	Modello <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup> (Indirizzo Modbus-Posizione <sup>[2]</sup> )	Nome <sup>[1]</sup>	Escludere dai totali <sup>[3]</sup>	Rapporto di Trasn. TA (es .../5A o .../1A)	Carico	Gruppo di Misura 1	Gruppo di Misura 2	Gruppo di Misura 3	Gruppo di Misura 4	Gruppo di Misura 5
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30											
	31											
	32											

Dettagli per Dispositivi con uscita impulsi		
Modell <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup>	Posizione <sup>[2]</sup>
Modello del Contatore	Indirizzo Modbus del Concnetratore	Corrisposnde con il numero di ingresso del Concnetratore al quale è collegato il Dispositivo

Dettagli per "Escludere dai totali" <sup>[3]</sup>
Utilizzare questa opzione se si desidera che i consumi misurati dal dispositivo escluso non siano inclusi nelle pagine "Totale" e "Parziali" del menu "Consumi". Questi consumi saranno visualizzato nella pagina "Dettagli".

LEGENDA  
<sup>[1]</sup>Parametri obbligatori  
<sup>[2]</sup>Parametro obbligatorio solo per Contatori con uscita impulsi  
<sup>[3]</sup>Parametro facoltativo, solo per Dispositivi di Misura

NOTA: per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente

